



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКАТОПЛАНА“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПОДУЗЕЋЕ „SUBOTIČKA TOPLANA“
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: 024/548-200; FAX
024/548-205 ; PIB: 100847219; Matični br. 08038180;

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
Сегедински пут бр. 22
Суботица
Број: 9-19/19-11
Дана: 04.09.2019.године
www.toplanasubotica.co.rs

Питање и одговор

-Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

У конкурсној документацији ЈН 19/19 Израда хидрауличке скрећнице II фаза, на страни 57 постоји једна неуслађеност.

У тачки 5.7, у колони "врста и опис послова" је наведено да треба да се изврши набавка и уградња црних бешавних цеви 76,1 x 2,9 m=1, док је у колони "оквирна количина" наведена количина 253,4kg.

1m ових цеви је 5,24kg.

5.7	Набавка и уградња црних бешавних цеви (P235GH, са атестном документацијом) DN65 (Ø76,1x2,9mm) m=1 У цену урачунати и чишћење и антикорозивну заштиту цеви (двоструки премаз антикорозивном бојом отпорном на температуре до 150 °C)	kg	253,4		
-----	--	----	-------	--	--

Molim Vas за информацију шта је исправно.

-Одговор:

Ваша примедба је основана. **Треба да стоји:** Набавка и уградња црних бешавних цеви (P235GH са атестном документацијом) DN65 (Ø76,1x2,9mm) **m' =48.**

Наведена „оквирна количина“ (253,4 кг) је исправна.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке
ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
Суботица