

Број: 8-49/17-12

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број 49/17 ЈНВ

**НАРУЧИЛАЦ:** *ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА  
Сегедински пут бр. 22  
24000 Суботица*

**ВРСТА  
ПОСТУПКА:** *ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА УСЛУГА*

**ПРЕДМЕТ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** *ИЗРАДА ХИДРАУЛИЧКЕ СКРЕТНИЦЕ И НАБАВКА И УГРАДЊА  
ПУМПНИХ АГРЕГАТА*

**НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ  
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:** *51120000 – Услуге инсталирања машинске опреме*

Суботица, новембар 2017. године

Председник комисије за јавну набавку,

\_\_\_\_\_  
Ластовић Золтан, маст. маш.инг.

Измене се односе на измену врсте и опис послова (тачка 2. набавка и испорука fine арматуре на страни 51/54 конкурсне документације) у предмеру **без промена количина**.

Наруцилац врши измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке – набавке услуга 49/17 ЈНВ ИЗРАДА ХИДРАУЛИЧКЕ СКРЕТНИЦЕ И НАБАВКА И УГРАДЊА ПУМПНИХ АГРЕГАТА и то:

#### **Измена бр. 1.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.1. **гласила је пре измене:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалентни DN 200/200 PN 16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.1. **после измене гласи:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалент DN 200 PN 16

#### **Измена бр. 2.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.2. **гласила је пре измене:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалентни DN 250/250 PN 16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.2. **после измене гласи:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалент DN 250 PN 16

#### **Измена бр. 3.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.3. **гласила је пре измене:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалентни DN 300/300 PN 16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.3. **после измене гласи:** Цевни затварач steel ball valves – Vexve или еквивалент DN 300 PN 16

#### **Измена бр. 4.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.7. **гласила је пре измене:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалентни DN 125/200 PN16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.7. **после измене гласи:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалент DN 125 PN16

#### **Измена бр. 5.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.8. **гласила је пре измене:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалентни DN 150/200 PN16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА FINE АРМАТУРЕ** тачка 2.8. **после измене гласи:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалент DN 150 PN16

**Измена бр. 6.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА ФИНЕ АРМАТУРЕ** тачка 2.9. **гласила је пре измене:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалентни DN 200/200 PN16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА ФИНЕ АРМАТУРЕ** тачка 2.9. **после измене гласи:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалент DN 200 PN16

**Измена бр. 7.**

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА ФИНЕ АРМАТУРЕ** тачка 2.10. **гласила је пре измене:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалентни DN 250/200 PN16

- на страни 51/54 под редним бројем **2: НАБАВКА И ИСПОРУКА ФИНЕ АРМАТУРЕ** тачка 2.10. **после измене гласи:** Запорно – неповратни цевни затварач са електромоторним погоном ADAMS GBZ +AUMA или еквивалент DN 250 PN16

У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке  
ЈКП“Суботичка топлана“