

Broj : 8-63/17-12
Dana: 19.12.2017. god.

Pitanja i odgovori

Pitanje broj 1.

Molimo Vas, da nam pojasnite da li je JNMV 63/17, javna nabavka za nabavku dobara ili ova javna nabavka podrazumeva isporuku i ugradnju opreme sa puštanjem u rad.

Odgovor:

Javna nabavka male vrednosti br 63/17 je javna nabavka dobara, jer vrednost dobara prelazi 60% od ukupne procenjene vrednosti javne nabavke. Pod ovom javnom nabavkom se podrazumeva i ugradnja merača protoka gasa sa obaveznim puštanjem u rad (probni rad odnosno testiranje merača protoka gasa) uz prisustvo stručnih lica od strane ponuđača i JKP Subotičke Toplane.

Pitanje broj 2.

Molimo Vas, da pojasnite razlog zbog kog u okviru dodatnih uslova zahtevate da ponuđač mora da poseduje sertifikat SRPS EN 13941 I na taj način ograničavate konkurenciju I smanjujete broj ponuđača.

Ukoliko se u ovoj javnoj nabavci radi o ugradnji gasnog merača dovoljan uslov koji treba zahtevati od ponuđača je važeći atest za zavarivanje čelika.

Odgovor:

Sertifikat SRPS EN 13941 je obavezan uslov za učešće u javnoj nabavci jer se ugradnja merača protoka gasa i puštanje u rad vrši na opremi pod pritiskom visokog nivoa opasnosti odnosno na gasovodu za prirodni gas. JKP Subotička toplana je prema „Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe“ (Sl. Glasnik RS br. 87/11) izvršila razvrstavanje opreme pod pritiskom kojim je gasovod na koji se ugrađuje merač protoka gasa razvrstan u kategoriju visokog nivoa opasnosti. Shodno tome prilikom bilo kakvih radnji koje podrazumevaju prepravke na gasovodu zbog ugradnje merača protoka gasa traži se da poseduje određene kvalifikacije odnosno u ovom slučaju da minimalno poseduje sertifikat EN 13941 sa kojim dokazuje da je osposobljen za rad na spajanju cevovoda pod pritiskom.

Komisija za javne nabavke
JKP“Subotička toplana“