

Broj: 8-49/17-11
Datum: 15.11.2017.

PITANJE I ODGOVOR

Komisija za javne nabavke je dana 13.11.2017. godine primila pitanje za javnu nabavku br. 49/17 jnv zavedeno kod Naručioca pod brojem 8-49/17-9

Pitanje:

Poštovani,
Vezano za javnu nabavku - IZRADA HIDRAULIČKE SKRETNICE I NABAVKA I UGRADNJA PUMPNIH AGREGATA, br. 49/17 JNV, molimo da nam objasnite koji je zahtevani protok i visina dizanja za sve pumpe kao i da li se koristi samo topla voda i kolika treba da bude temperature vode?

Odgovor:

Poštovani,
Vezano za javnu nabavku - IZRADA HIDRAULIČKE SKRETNICE I NABAVKA I UGRADNJA PUMPNIH AGREGATA, br. 49/17 JNV, odgovor na Vaše pitanje je sledeći:

- u kotlovskom postrojenju JKP Subotičke Toplane za potrebe novih pumpi korišćiće se samo topla voda,
- sve ostale tehničke karakteristike za izbor svake pojedinačne pumpe (zahtevani protok, visina dizanja i temp. tople vode) nalaze se u poglavlju **B. Tehnička specifikacija** od strane 42 do strane 46 (Tehničke karakteristike za nabavku i isporuku pumpnih agregata).